

АКЦИОНЕРЗАР ЙӘМФИӘТЕ
«БАШКОРТ СОДА КОМПАНИЯҒЫ»

АЙ «БСК», Техник урамы, 32, Стәрлетамак калаһы,
Башкортостан Республикаһы, Рәсәй, 453110
e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
телетайп: Хлор 662312



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

АО «БСК», ул. Техническая, 32, г. Стәрлитамак,
Республика Башкортостан, Россия, 453110
e-mail: info@kaus.ru, sodastr@soda.ru
телетайп: Хлор 662312

ОКПО 00203312, ОГРН1020202079479
ИНН 0268008010/КПП 997550001 ЭД 20.13

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001. www.soda.ru

«24» 09 2018 г. № 78586/02 03/18
на № _____ от «__» _____ 20__ г.

Отзыв на датчики Crocus L-D производства ООО «Теплоприбор-Сенсор»

24.09.2018

В период с июня по сентябрь 2018г. на производстве №5 в цехе Кальцинированной соды №1 проводились эксплуатационные испытания датчика давления Crocus L-D (шкала: -50...+50Па, диапазон измерения: -1...+1кПа), на позиции «Разрежение в дымовом тракте содовой печи №1».

За время работы нареканий к качеству измерений и работы датчика не выявлено, не смотря на воздействие на него высоких температур. Метрологические и технические характеристики прибора стабильны и соответствуют заявленным производителем. По своим техническим характеристикам достойно конкурирует с аналогами других производителей.

Недостатком датчика является неудобное расположение в меню корректора «нуля».

Начальник службы КИПиА
производства №5 АО «БСК»

В.Ю. Карпов