



открытое акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Центр технического обслуживания и ремонтів

Цех систем автоматизации

Телефон: 44-54-98

Начальнику Управления электротехни-
ческого оборудования, запасных частей
и материалов

31.10.2013

№ 223/

00735

на №

от

И.И. Зиновьеву

О датчике давления «Крокус - G»

Уважаемый Игорь Иванович!

С августа по настоящее время на Доменной печи № 5 в ДЦ-1 введен в работу датчик давления производства ООО «Теплоприбор-Сенсор» «Крокус - G».

За время эксплуатации были выявлены преимущества датчика давления:

- высокая точность измерения давления, которая соответствует заявленной в технической документации;
- надежная, удобная конструкция;
- простота в обслуживании, изменении настроек;
- доступна функция фильтрации сигнала;
- легкость ввода в эксплуатацию.

Недостатки датчика давления:

- на данном этапе не выявлены.

Данный прибор также прошел проверку работоспособности и соответствия заявленным характеристикам в лаборатории участка централизованного ремонта ЦСА.

За время работы случаев выхода из строя датчика давления «Крокус - G» по вине заводоизготовителя не было.

Прибор показал себя надежным и качественным изделием и может быть рекомендован к применению на объектах ОАО «НЛМК».

Начальник ЦСА

Ю.М. Антипенков

А.В. Требунцов
46464